GTTC

CNAS 检测 TESTING

CMA 120000113082

检 测 报 告

[redacted]

[redacted]

检测类别： 委托检测

广州检验检测认证集团有限公司

（检测专用章）

投诉电话：020-31061306
传　　真：020-31061306

1 基本信息

99.83kPa~100.08kPa；风速：1.2m/s~1.5m/s；

风向：西南。

环境条件

检 测 项 目 及 结 果

反应池东

臭气浓度（无量纲）	<10	<10	<10	<10	20	达标
氨（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	1.5	达标
硫化氢（mg/m³）	0.004	0.004	0.011	0.011	0.06	达标

废气无组织下风向监测点 4#

臭气浓度

2、"ND"表示检测结果低于方法检出限；

3、执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4 厂界

4 质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
类型	检测项目	检测结果	控制范围
室内空白	甲烷	ND	＜0.06 mg/m³
	硫化氢	ND	＜0.001 mg/m³
	氨	0.016 Abs	≤0.030 Abs
现场空白	硫化氢	ND	＜0.001 mg/m³
	氨	ND	＜0.01 mg/m³
无氨水的检查	氨	0.000Abs	≤0.030 Abs

室内平行	甲烷	1.53	1.51	0.7	≤20
		1.44	1.42	0.7	≤20
	硫化氢	0.004	0.004	0.0	≤20

样品类型	检测项目	测定次数	测定结果	相对误差（%）	允许相对误差（%）	质控类型

检测结果（mg/L）			
测定值		标准值	
GSB07-3232-2014（2018-502-5）	0.944	0.903±0.04	质控样

硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11（二）	0.001 mg/m³	紫外分光光度计 7UV-1800	
臭气浓度	三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	10（无量纲）	/	