广检集团 GTIC

检 测 报 告

报告编号：[illegible]

委托单位：广州市净水有限公司龙归分公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019年9月23日

广州检验检测认证集团有限公司

（检测专用章）

1 基本信息

任务来源：	委托检测		
委托单位：	广州市净水有限公司龙归分公司		
单位地址：	广州市白云区太和镇南岭龙岗北路 20 号		
受测单位：	广州市净水有限公司龙归分公司		
单位地址：	广州市白云区太和镇南岭龙岗北路 20 号		
联系人：	钟工		
联系电话：	18475037949	移动电话：	/
现场采样日期：	2019 年 9 月 9 日		
样品类别：	水和废水		
采样人员：	陈达铭, 冯嘉豪		
分析时间：	2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 14 日		
分析人员：	周慧萍、符嘉成、沈家欢、彭良玉、陈[illegible]		

化学需氧量（COD_{cr}） 13 [illegible]

		pH 值	7.28	无量纲	6-9	达标
		氨氮	0.282	mg/L	≤5	达标
		动植物油类	<0.06	mg/L	≤1.0	达标
		粪大肠菌群	<10	CFU/L	≤1000	达标
		化学需氧量（COD_{Cr}）	13	mg/L	≤40	达标
		硫化物	<0.005	mg/L	≤1.0	达标
		六价铬	<0.004	mg/L	≤0.05	达标
		色度	2（浅黄色）	倍	≤30	达标
		生化需氧量（BOD_5）	<0.5	mg/L	≤10	达标
		石油类	<0.06	mg/L	≤1.0	达标

无色；臭[illegible]

动植物油类	测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪/oil460	/
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	10 CFU/L	生化培养箱/LRH-70 、高压灭菌器/HVA-110	/
化学需氧量（COD_{Cr}）	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	COD 消解回流仪/KN-COD12	/
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/

总镉	《水和废水监测分析方法》（第四版增补[redacted]）石墨炉原	0.0000[redacted]	石墨炉原子吸收光谱	